

Váš dopis zn.:
Ze dne: 4.2.2019

UDI MORAVA s.r.o.

Naše zn: POD/02144/2019/9232/831.07
Vyřizuje: Dobroslava Kamrádová
Tel.: 596 657 284
E-mail: kamradova@pod.cz

Havlíčkovo nábř. 38

702 00 Ostrava

Datum: 12.2.2019

„Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – 2. etapa“ - stanovisko správce povodí

Požádali jste nás o stanovisko k projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu pro účely vydání společného povolení stavby. Na celkovou stavbu jsme vydali stanovisko dne 12.8.2016, zn.: 10364/9232/831.07/2016. Stavba byla rozdělena na dvě dílčí etapy a je předložena přepracovaná projektová dokumentace pro druhou etapu (dle žádosti bylo pro první etapu již vydáno stavební povolení).

Navržená úprava komunikace a pěších tras bude navazovat na stávající pěší trasy a komunikační síť a výškově bude navazovat na současné výškové vedení pěší a silniční komunikační sítě.

Druhá etapa bude provedena v úseku od napojení na ul. Jablunkovskou po ul. Nerudovu (km 0,000 – 0,490) v délce cca 460m a bude ji nutno rozdělit do několika úseků z důvodu zachování dopravní obsluhy obytné zástavby v území.

Dešťové vody budou odvedeny do stávající jednotné kanalizace.

K předložené žádosti uvádíme:

Místo stavby se nenachází v záplavovém území stanoveném na základě § 66 Zákona o vodách č.254/2001 Sb.

Z hlediska správce povodí nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0770 Olše od toku Lomná po tok Ropičanka. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „**Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – 2. etapa**“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací