




## ULOŽENÍ KABELU POD VOZOVKOU



## SOUBĚHY VŠEOBECNĚ



## ULOŽENÍ KABELU V ZEMI



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 + PEN, 400/ 230V, 50 Hz, TN - C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE

A IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 2

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval	PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ Ing. Tadeusz FARNIK Frýdecká 56, 737 01 Český Těšín tel.:776 046 326, tadeusz.farnik@seznam.cz	
Ing. FUKALA		Ing. FARNIK	ING. FUKALA		
Investor	MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TŘINEC			Formát	1A4
Místo stavby	TŘINEC-LYŽBICE, parc č. 3079, 496, 452/2, 2090/1			Datum	11/2018
Název  PŘECHOD PRO CHODCE VČ. NASVĚTLENÍ, TŘINEC, ul. B. NĚMCOVÉ				Účel dokument.	DPS
				Měřítko	N
				Číslo zakázky	576/2018
				Číslo archivní	D-576-2018
Výkres  ULOŽENÍ KABELU V ZEMI				Číslo výkresu  576 - 3	

# ULOŽENÍ KABELU V ZEMI