

Peter Broz

Od: Jiri Biksadsky <Jiri.Biksadsky@pod.cz>
Odesláno: úterý 9. ledna 2018 9:33
Komu: Peter Broz
Předmět: Odp: I/2 přes Tyru v Třinci

Dobrý den,
u tohoto mostu budeme souhlasit s převýšením spodní hrany nosné konstrukce nad Q100 o 0,5 m.

S pozdravem

Ing. Jiří Biksadský
Vedoucí oddělení odtokových poměrů
tel. 596 657 274

Odbor VH koncepcí a informací
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49
701 26 Ostrava
tel. :+420 596 657 111

Peter Broz <p.broz@dpova.cz>

09.01.2018 09:28

Komu "biksadsky@pod.cz" <biksadsky@pod.cz>
Kopie
Předmět I/2 přes Tyru v Třinci

Dobrý den, požádal bych Vás o vyjádření k požadované rezervě nad hladinou Q 100 u mostu ev.č. I/2 přes Tyru v Třinci.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Peter Broz
projektant mostů

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 595 132 019
+420 734 761 677
fax: +420 595 132 086
e-mail: p.broz@dpova.cz
www: www.dpova.cz

