

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

DaF - PROJEKT s.r.o.
Hornopolská 131 / 12
70200 Ostrava

Značka: 9773/V007343/2020/JA

Ostrava, dne: 1.4.2020

Věc: Hydroizolace objektu CSPT Třinec, p. o. na ul. Čapkové č.p. 708 na pozemku parc.č. 2449/3, k.ú. Třinec

Sdělení (neslouží) jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Investor: Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 3.12.2019 pod zn.: 9773/V033283/2019/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší opravu hydroizolace, drenáže a kanalizační přípojky objektu č.p. 708 na pozemku parc.č. 2449/3, k.ú. Třinec. V rámci stavby je navržena nová hydroizolace objektu vč. návrhu nové drenáže. Jako svislá ochrana hydroizolace, odvětrání a vertikální odvádění srážkových vod bude použita drenážní profilovaná nopová fólie s textilií, která bude u paty zdíva přecházet na vodorovnou část a bude ukončena v místě osazení drenážního potrubí. Nopy budou umístěny směrem k zemině resp. textilií směrem k zemině. Na podkladní beton se poté uloží filtrační geotextilie 300 g/m² a přetáhne se i přes vodorovnou část nopové fólie. Poté se provede uložení tyčového drenážního PVC potrubí DN125 s perforací min 80 cm²/m, tak aby byl dodržen sklon 0,5 % a hloubka dna potrubí min 200 mm pod úroveň vodorovné hydroizolace. Drenážní vody budou svedeny do nového vsakovacího objektu o rozměru 2,4x2,4x1,0 m tvořeného vsakovacími boxy umístěného na pozemku investora.

V rámci stavby je navržena taktéž oprava stávající kanalizační přípojky v celé délce tzn. od místa napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s. po řešený objekt vč. vnitřní kanalizace.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **nesouhlasíme**. **Projektovou dokumentaci** požadujeme doplnit dle níže uvedených připomínek a kompletní PD předložit k odsouhlasení, a to formou **nové žádosti** o stanovisko (např. na stránkách www.smvak.cz).

Připomínky k předložené projektové dokumentaci:


- Dle kompetentních pracovníků SmVaK Ostrava a.s. byl v únoru proveden monitoring kanalizační přípojky a to na základě objednávky investora výše uvedené stavby. V rámci monitoringu bylo zjištěno, že kanalizační přípojka vede od stávající kanalizační šachty č. 815 do stávající revizní šachty, která je v předložené situaci označena Š06. Požadujeme zachovat stávající trasu kanalizační přípojky, tzn. provést rekonstrukci ve stávající trase, nikoliv dle předložené situace.
- Požadujeme, v rámci výše uvedené stavby, likvidaci dešťových vod řešit dle TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami, tzn. v max. míře využít vsakování srážkových vod na místě samém. Pro informaci uvádíme, že vsakovací jímku je možno opatřit havarijním přepadem s napojením do rekonstruované kanalizační přípojky.
- Materiál potrubí kanalizační přípojky požadujeme PVC, PP v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz – projektantům).
- Trasa kanalizační přípojky by měla být co možno nejkratší, v jednotném spádu a profilu.
- Při zpracování PD požadujeme respektovat Všeobecné podmínky pro napojení na kanalizaci, viz příloha.

- V rámci zpracování projektové dokumentace rovněž platí podmínky uvedené ve stanovisku zn.: 9773/V033283/2019/AUTOMAT.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Projektovou dokumentaci požadujeme doplnit dle výše uvedených připomínek a kompletní PD předložit k odsouhlasení, a to formou **nové žádosti** o stanovisko (např. na stránkách www.smvak.cz).

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, nicméně, upozorňujeme, že takto předkládaná projektová dokumentace musí být přehledná, čitelná v odpovídajícím měřítku, s řádným popisem všech stavebních objektů, které jsou v ní řešeny. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že pokud elektronicky předložená projektová dokumentace bude nepřehledná, nesrozumitelná, bez odpovídajících popisků, legendy, technické zprávy a nebude obsahovat popis všech řešených stavebních objektů, nebude možné se k ní korektně vyjádřit. V takovémto případě, bude proto žádost vrácena zpět a bude požadováno zaslání projektové dokumentace formou nové žádosti v odpovídající kvalitě a obsahu, třeba i v papírové podobě.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.
- Všeobecné podmínky pro napojení na kanalizaci
- Veškeré přílohy naleznete na stránkách www.smvak.cz – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení