

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 10. 6. 2021

Název zadavatele: statutární město Třinec
Sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČ: 00297313
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: RNDr. Věra Palkovská - primátorka města

Veřejná zakázka pod názvem „Parkovací objekt Sosna“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozího obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení.

Dotaz č. 1:

V položkovém rozpočtu v objektu 01, oddíl 27 - Základy, položka č. 49 žádáme o specifikaci separační PE fólie. V technické zprávě ani projektové dokumentaci tato specifikace není uvedena.

Vysvětlení zadavatele č. 1:

Jedná se o separační PE fólie tl. 0,2 mm.

Dotaz č. 2:

V položkovém rozpočtu v objektu 01, oddíl 767 - Konstrukce zámečnické, položka č. 163 žádáme o přesné výměry jednotlivých typů tahokovu a rozměry jednotlivých dílů, které nejsou v projektové dokumentaci uvedeny.

Vysvětlení zadavatele č. 2:

Pro stanovení přesných rozměrů jednotlivých typů tahokovu byl vytvořen nový výkres – Fasáda z tahokovu, který je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Výrobce rolovacích vrat se domnívá, že navržený pohon (230V) je nedostačující pro předpokládanou četnost otevírání a zavírání vrat, prosíme o prověření. Dále se ptáme, zda položka dodávka a montáž rolovacích vrat obsahuje i UPS nebo ten je již obsažen v oddíle slaboproud.

Vysvětlení zadavatele č. 3:

Návrh pohonu vrat byl konzultován s předním evropským výrobcem vrat a zadavatel má potvrzeno, že navržený pohon 230V bude v provedení ED 100% (nepřetržitý provoz) a je vhodný pro použití v hromadných garážích.

Dotaz č. 4:

V položkovém rozpočtu v objektu 03, oddíl 8 - Trubní vedení, položka č. 53 a 54 žádáme o bližší specifikaci plastové šachty 1 a 2.

Vysvětlení zadavatele č. 4:

Bližší specifikace plastových šachet 1 (RŠ1) a 2 (RŠ2) by měly být součástí dokumentace v části D1.4.1 Zdravotechnika – Tabulka sestav šachet. Přiložen samostatný soubor, který tvoří součást vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 5:

Žádáme o informaci, zda město Třinec bude účtovat realizační firmě poplatky za zábor veřejných ploch (dočasné staveniště viz. výkres č. C 3), popř. v jaké výši budou tyto poplatky účtovány.

Vysvětlení zadavatele č. 5:

Pozemky v majetku města si zajistí zadavatel sám.

Dotaz č. 6:

Položkový rozpočet objekt 01, oddíl 21 - Úprava podloží základové spáry - Jestliže položka č. 18 obsahuje i dodávku kameniva fr. 16-32 v tl. geowebu tj. 0,2m, neměla by být pol. č. 19 ponížena o dodávku kameniva v této tloušťce? Dále prosíme o specifikaci materiálu u pol. č. 19.

Vysvětlení zadavatele č. 6:

Ano, správně by měla být pol. č. 19 (kamenivo do základů) ponížena o kamenivo, které je použito v položce č. 18 ve vrstvě geowebu. Množství kameniva u pol. č. 19 by tedy mělo být 273,88378 m³. Materiál pol. č. 19 je ostrohranný štěrk fr. 16/32.

Dotaz č. 7:

V rámci kvalifikace byla vyjmuta část "provozování servisních služeb elektronického parkovacího systému", bude vyjmuta i dodávka a montáž těchto systémů? Nicméně dle názorů dodavatelů pro slaboproud (parkovací systém, CCTV, atd.) nejsou tyto systémy kompatibilní a mají námitky vůči tomuto návrhu.

Vysvětlení zadavatele č. 7:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr pod názvem - Parkovací objekt Sosna – opraveno a který tvoří součást vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel prověřil kompatibilitu a bezproblémovost řešení veškerých systémů a stojí si za svým návrhem řešení.

Dotaz č. 8:

Projektová dokumentace D.1.4.2 – SILNOPROUD neobsahuje knihu svítidel, která je nutná ke správnému nacenění svítidel.

Žádáme zadavatele o poskytnutí knihy svítidel nebo sdělení referenčních svítidel, které splňují požadavky na osvětlení.

Vysvětlení zadavatele č. 8:

Ve výkresové dokumentaci je obsahem tzv. legenda svítidel, ve které je popsána technická specifikace a požadavky zadavatele na osvětlení.

S pozdravem

.....
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností
Radim Pala, DiS.