

Stávající sítě:

— — — — — potrubí pitné vody DN80 PVC, DN50PE SmVaK


PROJEKTOVANÉ SÍŤ:


VODOVODNÍ ŘÁD dl.298m (OP1,5m)
PE 100 RC EGEPLAST SLM 3.0 PAS 1075 TYP 3
A1 DN80 oprava— 298m

P1...Propojení přípojky pitné vody DN25 PE 100RC (30x3,0mm) dl.8m
P2...Propojení přípojky pitné vody DN25 PE 100RC (30x3,0mm) dl.8m
P3...Propojení přípojky pitné vody DN25 PE 100RC (30x3,0mm) dl.10m

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE ZAPOTŘEBÍ PROVÉST PŘESNÉ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SE ZODPOVĚDNÝMI ZÁSTUPCI PROVOZU. O VYTYČENÍ SÍTÍ BUDE SEPSÁN PROTOKOL. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽENY PODMÍNKY SPRÁVCŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		AUTORIZACE A TECH. KONT.		<div><div>ROMAN WOJTAS</div><div>Projekční a inženýrská činnost ve výstavbě</div><div>Vendryně 154, 739 94</div><div>Mob.: 731 242 327; IČ:75248719; ID dat.: yxqcejz</div><div>E-mail.: r.wojtas@seznam.cz; Web: www.rwojtas.cz</div></div>	
Wojtas Roman		Wojtas Roman		Jiří Kolec			
INVESTOR		Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec					Mob.: 731 242 327; IČ:75248719; ID dat.: yxqcejz E-mail.: r.wojtas@seznam.cz; Web: www.rwojtas.cz
MÍSTO STAVBY		parc. č. 1361/4 k.ú.: Nebory [701793]					
Vodovod k.ú. Nebory - podél MK 370c							
OBJEKT:		FORMÁT		4xfaA4 (A3)			
		DATUM		12 / 2020			
		STUPEŇ		DÚR + DSP			
		Č. ZAKÁZKY		20200035			
PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY		MĚŘÍTKO		Č. VYKR.		KOPIE	
		-		C.1			