


Propoj bloku "A" a "D"



LEGENDA

- Podpěry vedení na rovné střechy
- Svorka MV pro připojení jímácích tyčí Ø 16/10 mm
- Svorka křížová 200 kA (MV 390 209)
- Trubkový jímáč 1500 cm (výkres C.1.4.c.I)
- Distanční vzpěra s PA svorkou (výkres C.1.4.c.I)
- Kovová podpěra vodoče HVI 20/23 mm M8
- Skříň prokušební svorky z litiny
- Distanční držák DEHNiso

VYPRACOVAL BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY	Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetím stranám bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	Projekty – revize – elektro LIBOR BUJOK, 739 94 Vendryně 705 tel.: 558 967 937, mobil: 602 778 705 IČO: 471 97 153 DIČ: CZ5609211465 www.projekce-revize-elektro.cz
ODP.PROJ.PROFESE BUJOK			
INVESTOR:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		
MÍSTO STAVBY:	K.Ú.:Dolní Lištná, Třinec, parc. č. 602/2, 602/3		
ELEKTRO		OPRAVA / DATUM	
ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412		FORMAT	4 A4
Rekonstrukce - 1. etapa		DATUM	22.07.2018
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘITKO	1:100
		Č.KOPIE	1 2 3 4 5 6
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VÝKRESU
SO 05 - Hromosvod blok "D"		1804	D.1.4.b.XII.