


Propoj bloku "A" a "C"



LEGENDA

- Podpěry vedení na rovné střechy
- 7 Svorka MV pro připojení jímácích tyčí Ø 16/10 mm
- X Svorka křížová 200 kA (MV 390 209)
- Trubkový jímáč 1500 cm (výkres C.1.4.c.I)
- Distanční vzpěra s PA svorkou (výkres C.1.4.c.I)
- Kovová podpěra vodoče HVI 20/23 mm M8
- Skříň prokušební svorky z litiny
- Distanční držák DEHNiso

VYPRACOVAL BUJOK ODP.PROJ.PROFESE BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY	Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetím stranám bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	Projekty – revize – elektro LIBOR BUJOK, 739 94 Vendryně 705 tel.: 558 987 937, mobil: 602 776 705 IČO: 471 97 153 DIČ: CZ5609211465 www.projekce-revize-elektro.cz			
INVESTOR: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			OPRAVA / DATUM			
MÍSTO STAVBY: K.Ú.:Dolní Lištná, Třinec, parc. č. 602/2, 602/3			FORMAT 3 A4			
ELEKTRO			DATUM 22.07.2018			
ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 Rekonstrukce - 1. etapa			STUPEŇ DPS			
SO 05 - Hromosvod blok "C"			MĚŘITKO 1:100			
			Č.KOPIE 1 2 3 4 5 6			
			ARCHIVNÍ ČÍSLO C.VÝKRESU			
			1804 D.1.4.b.X.			