





BLOK "B"

BLOK "C"

BLOK "D"

LEGENDA

-  Vedení upevněno na oplechování svorkou paralelní pro Rd 7-10 nerez (306 029)
-  Svorka křížová 200 kA (MV 390 209)
-  Podpěra vedení se zdvojeným držákem (253 060)
-  Distanční vzpěra s PA svorkou (výkres C.1.4.c.I)

VYPRACOVAL BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY	Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetím stranám bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	Projekty – revize – elektro LIBOR BUJOK, 739 94 Vendryně 705 tel.: 558 987 937, mobil: 602 776 705 IČO: 471 97 153 DIČ: CZ5609211465 www.projekce-revize-elektro.cz							
ODP.PROJ.PROFESE BUJOK										
INVESTOR: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			OPRAVA / DATUM							
MÍSTO STAVBY: K.Ú.:Dolní Lištná, Třinec, parc. č. 602/2, 602/3			FORMAT		2 A4					
ELEKTRO ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 Rekonstrukce - 1. etapa			DATUM		21.07.2018					
			STUPEŇ		DPS					
			MĚŘITKO		1:150					
SO 05 - Vyrovnání potenciálu blok "A"			Č.KOPIE 1 2 3 4 5 6							
			ARCHIVNÍ ČÍSLO		C.VÝKRESU					
			1804		D.1.4.b.VII					