


- POZNÁMKY:
1. V PŘÍSTUPNÝCH ČÁSTECH KROVU OBJEKTU "A" NEBYLO ZJIŠTĚNO NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI. NUTNO VŠAK KROV PO ODKRYTÍ PODROBNĚ PROHLÉDNOUT A PŘÍPADNÉ VÝMĚNY ŘEŠIT DLE DET. Č 3 - 5.
 2. ROZŠÍŘENÍ STÍTŮ - VIZ DET. Č. 1.
 3. ZVÝŠENÍ VÝŠKY KROKVÍ A ZATEPLENÍ - VIZ DET. Č. 2, 8, 10.
 4. NAVRHUJEME CELOPLOŠNOU FUNGICIDNĚ-INSEKTICIDNÍ IMPREGNACI BEZBARVÝM PŘÍPRAVKEM O TYPOVÉM OZNAČENÍ F_A , F_B , (B,P), I_p 1,2,3 SP (MIN. 2-NÁSOBNÁ APLIKACE)..
 5. APLIKACE PAROBRZDNÉ, ČI DHV FÓLIE PO ŘÁDNÉM ZASCHNUTÍ IMPOREGNACE!
 6. UVAŽUJEME S KOMPLETNÍ VÝMĚNOU BEDNĚNÍ.
 7. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ INFIKACE DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI VE ZDIVU NUTNO POSTUPOVAT TAKTO: VYŠKRABAT STYČNÉ I LOŽNÉ SPÁRY ZDIVA DO HLOUBKY MIN. 2-3 CM, PŘÍPADNÉ RHIZOMORFY DŘEVOKAZNÝCH HUB ZE ZDIVA VYSTUPUJÍCÍ SPÁLIT PLAMENEM, PROVÉST INTENZIVNÍ FUNGICIDNÍ POSTŘÍK IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM O TYPOVÉM OZNAČENÍ MIN FB (P) IP 1,2,3 SP (DOPORUČUJI DVOJNÁSOBNÝ POSTŘÍK 25%-NÍHO ROZTOKU V DÁVCE MIN. 60 G/M² KONCENTRÁTU). POTÉ JE NUTNO PROVÉST FUNGISTATICKOU ZÁBRANU Z FUNGICIDNÍ MALTY. (DO ZÁMĚSOVÉ VODY SE PŘIDÁ FUNGICID - V DÁVCE MIN 6 L/ 1 M3 MALTY).
 8. TESAŘSKÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE ČSN 73 3150 A ČSN 73 2810 V PLATNÉM ZNĚNÍ.
 9. NUTNO PRÁCE PROVÁDĚT PO ČÁSTECH A ŘÁDNĚ CHRÁNIT STAVBU PŘED ZÁTOKY PROVIZORNÍM ZAKRYTÍM NEPROMOKAVÝMI PLACHTAMI O MIN. 180 G/M2
 10. VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVORNÍKŮ ZA NOVÉ Ø 18 MM.
 11. DOPLNĚNÍ NOVÝCH KLEŠTIN I S VLOŽKAMI - TY NUTNO DOPLNIT I MEZI STÁVAJÍCÍ KLEŠTINY TAK, ABY VLOŽKY Z PROF. 120x140 DL. 300 MM BYLY VŽDY 2 KUSY V ROVNOMĚRNÉM ROZDĚLENÍ - FIXACE HŘEBÍKY/ VRUTY.
 12. NOVÁ POCHOZÍ LÁVKA - VIZ DET. Č. 6.



VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio	
ING.VÁCLAV JURGA	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
STAVEBNÍK	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TŘINEC		FORMÁT	04 A4
MÍSTO	OLDŘICHOVICE Č.P.783		DATUM	03/2023
AKCE	BYTOVÝ DŮM OLDŘICHOVICE Č.P.783 - OPRAVA STŘECHY A PODLAH TERAS		STUPEŇ	DPPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	18/2022
PŘÍLOHA	BUDOVA B		MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA Č.
	KROV		1:100	D.1.2.3