

# VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2022

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 8121-771091-00297313-4/1-45193665 - Třinec - ČOV Dolní Lištná 21.2

Druh stavby: čistírna odpadních vod

<b>VLASTNÍK</b>							
Název:	statutární město Třinec			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00297313			Telefon:	558306326		
Adresa:	Jablunkovská 160			E-mail:	sekretariat@trinecko.cz		
	73961 Třinec			DPH:	plátce		
<b>PROVOZOVATEL</b>							
Název:	SmVaK Ostrava a.s.			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	45193665			Telefon:	596697111		
Adresa:	28.října 1235/169			E-mail:	smvak@smvak.cz		
	70900 Ostrava-Mariánské Hory			DPH:	plátce		
<b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE</b>							
Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu:				8121-771091-00297313-4/1			
Název rozhodujícího majetku:				Třinec - ČOV Dolní Lištná 21.2			
<b>OBYVATELSTVO</b>							
Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:				230			
Počet osob připojených na ČOV:				230			
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:				250			
<b>BILANČNÍ ÚDAJE</b>							
<b>Množství čistěných odpadních vod (včetně chladicích, klimatizačních, balastních, srážkových nefakturovaných):</b>							
... celkem:		25.568 tis. m3/rok		... z toho domácnosti (splaškové):		5.595 tis. m3/rok	
... z toho průmysl:		0.000 tis. m3/rok		... z toho zemědělství a ostatní:		0.000 tis. m3/rok	
... z toho srážková fakturovaná:		0.000 tis. m3/rok					
Z čistěných celkem pouze mechanicky:		0.000 tis. m3/rok		... z toho mechanicko-biologicky:		25.568 tis. m3/rok	
... z toho technologií dočišťování (terciární):		0.000 tis. m3/rok					
Množství čistěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočet):				19.973 tis. m3/rok			
<b>Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:</b>							
BSK5	5.466 t/rok	CHSKcr	11.332 t/rok	NL	3.109 t/rok	N NH4	1.723 t/rok
N celk	2.117 t/rok	Fosfor celk	0.213 t/rok	RAS	- t/rok	Rtuť	- t/rok
Kadmium	- t/rok	AOX	- t/rok				
<b>Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:</b>							
BSK5	0.172 t/rok	CHSKcr	1.120 t/rok	NL	0.245 t/rok	N NH4	0.326 t/rok
N celk	0.632 t/rok	Fosfor celk	0.102 t/rok	RAS	9.051 t/rok	Rtuť	- t/rok
Kadmium	- t/rok	AOX	- t/rok				
IČ vypouštění odpadní vody:		62 9092		Název recipientu:		Staviska	
Č.j. povolení k vypouštění OV:		MěUT/18671/2012		Platnost povolení k vypouštění OV do:		24.4.2022	
<b>Využití a zneškodnění kalu:</b>							
Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:		0.000 t sušiny/rok		Spalování:		0.000 t sušiny/rok	
Kompostování:		0.000 t sušiny/rok		Rekultivace:		0.000 t sušiny/rok	
Skládkování:		0.000 t sušiny/rok		Převoz do jiné ČOV:		2.400 t sušiny/rok	
<b>EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE</b>							
Jednotkové náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na čištění OV:				10.420 Kč/m3			
Spotřeba elektrické energie:				8.488 MWh			
<b>ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY</b>							
Název sledované ČOV:				Třinec - ČOV Dolní Lištná 21.2			
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:				5			
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):				0			
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):				0.0 %			
<b>POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK</b>							
Vydané krajským úřadem		Číslo jednací				ze dne	
Moravskoslezský		MSK 129936/2022				14.10.2022	
<b>POZNÁMKA</b>							

## VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2022

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 8121-771091-00297313-4/1-45193665 - Třinec - ČOV Dolní Líštná 21.2

Druh stavby: čistírna odpadních vod