


## ŘEZ 5 - PROVEDENÍ PARAPETU OKEN VIKÝŘE:

M1:50




**Plocha střechy ST2 (sklon 23°) cca 101 m2:**
- Nová střešní krytina (Falcovaný AL. plech tl. 0,7 mm - 2x stojatý spoj)
- Separační podkladní asf. pás
- Celoplošné bednění z dřev. prken tl. 28 mm
- Nové laťování 60/60 mm + podkladní těsnící páska - kotveno do nosných krokví (námětků)
- Laminovaná superdifúzní kontaktní pojistná hydroizolace
- Celoplošné bednění z dřev. prken tl. 28 mm
- Stávající dřevěná nosná konstrukce krovu - lokální oprava (výměna námětků za nové)
- Provětrávaný půdní prostor - Stávající

**Plocha stěny vikýřů ST2 cca 216 m2:**
- Fasádní modifikovaná silikátová omítka s fotokatalytickým efektem
- Lepicí a stěrková hmota s nejvyšší prodyšností + armovací síťovina + systémové ukončovací profily ETICS
- Dřevovláknitá izolační deska "M dry" (4PD) tl. 140 mm - uchyceno hmoždinami do nosné dřev. KCE
- Tepelná izolace z Univerzální desky z minerální plsti tl. 100 mm
- Parobrzdná fólie s variabilním difúzním odporem SD 0,25-25 m
- Stávající dřevěná nosná konstrukce krovu - Doplnění svislých sloupků 60/120 mm, á 625 mm (L=3,5 m)
- Tepelná izolace z minerální vlny tl. 120 mm - Odstranit
- PE fólie - Odstranit
- Překrytí pevnou deskou pro kročejovou neprůzvučnost tl. 20 mm
- Odstrant vyčnívající šrouby nebo hřeby (ostré hrany zkosit)
- Laťování 50/30 mm
- SDK podhled - desky tl. 12,5 mm

## POZNÁMKA:

- Střešní krytina a veškeré klempířské doplňky budou provedeny dle technologických podkladů výrobce !!!
- Výpis výplní otvorů, klempířských, zamečnických a doplňkových konstrukcí viz. Specifikace
- Objekt má navrženou ochranu před úderem blesku viz. dílčí část projektu (Oprava bleskosvodu)
- Veškeré konstrukce zakryté a nepřístupné konstrukce jsou kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě
- Spojovací lano záchytného systému musí být vždy zkráceno na co nejkratší možnou délku! současně však jeho délka nikdy nesmí umožnit volný pád delší než 1500 mm nebo náraz na níže položenou překážku.
- Záchytný systém je možné poprvé použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným vybavením.
- Při montáži každý bod popsat číslem (např. na základně) podle dokumentace a před zakrytím vrstvami fotograficky zdokumentovat ukotvení!




±0,000 = Stávající podlaha 1. NP

| | |
|---|---|
| Vypracoval : | Projekční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec<br>mobil: +420 776 213 159 / cestar@lay-out.cz |
| Investor : | Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |
| Místo stavby : | Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc.č. 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4, |
| Název stavby : | ZŠ P. Bezruče, Třinec - rekonstrukce střechy |
| Výkres : | PŮDORYS STŘECHY ST2 - Návrh |
| Datum vypracování : | 08 / 2020 |
| Stupeň dokumentace : | DPS |
| Číslo zakázky : | L2019-44 |
| Měřítko : | 1:50 |
| Číslo výkresu : | D.03.07 |