

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

GePS-Geotechnik, s.r.o.
Starobělská 3214 / 85
70030 Ostrava

Značka: 9773/V038401/2021/JA

Ostrava, dne: 21.12.2021

**Věc: Zajištění břehového svahu Olše – MK č.74c naproti č.p.11, Lyžbice, SO 201 – Opěrná zeď
č.1, parc.č. 189/1, k.ú. Lyžbice**
Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí
Investor: Statutární město Třinec

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 30.11.2021 pod zn.: 9773/V037627/2021/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší sanaci břehového svahu na ul. Olšová, před RD č.p. 11 v k.ú. Lyžbice. Účelem stavby je zajištění stability místní komunikace č. 74c s cílem zajištění bezpečnosti provozu dopravy a pohybu chodců na ul. Olšová. Provedením opravy nedojde ke změně užívání stavby.

SO 201 Výstavba nové opěrné zdi – rekonstrukce je navržena úplnou stabilizací erodovaných svahů. Kamenná rovnánina bude ukládána na žb. základ s prostupným proléváním betonem. ŽB základ bude založen na poloskalním podloží. Svah pod vozovkou bude zajištěn ochranným krytem. Konstrukčně je ochranný kryt navržen v technologickém provedení hřebíkové konstrukce, s lícním krytem ze stříkaného betonu, vyztuženého sítěmi KARI. Úprava bude provedena v délce cca 70,0 m.

SO 101 Úprava vozovky – v rámci stavebních úprav bude provedena obnova/vyspravení vozovky komunikace, novým asf. krytem v celkovém plošném rozsahu cca 290 m². v rozsahu celé délky stavebního úseku opěrné zdi je navržena celoplošná obnova povrchu vozovky – odfrézování a položení nového asf. krytu v celé šíři vozovky. V rozsahu dotčených ploch výkopovými pracemi (výkopy v rubu opěrné zdi) bude provedena obnova celého souvrství konstrukčních vrstev vozovky. Výškové a směrové poměry komunikace budou zachovány ve shodných sklonech a směrném vedení výchozího stavu. Napojení na stávající konstrukci vozovky se ošetří modifikovanou zálivkou.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc.č. 294/1, 189/1, k.ú. Lyžbice a 4569/8 a 4569/1, k.ú. Vendryně (dle rozsahu v předložených situacích) **nedojde ke střetu** se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Upozorňujeme, že v blízkosti zájmového území stavby se nachází **vodovodní řad DN 80 PVC** v majetku SmVaK Ostrava a.s. V rámci realizace požadujeme respektovat níže uvedené podmínky týkající se realizace stavby.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

V případě, že dojde ke změně zájmového území stavby, příp. v rozsahu stavby požadujeme toto předložit SmVaK Ostrava a.s. k posouzení a to formou nové žádosti (např. na stránkách www.smvak.cz).

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme**.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- V případě kolize s vodovodní přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005.

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 2

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

- V ochranném pásmu vodovodní přípojky požadujeme ruční výkop a zvýšenou opatrnost tak, aby nedošlo k poškození vodovodní přípojky. V případě obnažení vodovodní přípojky bude přípojka zabezpečena před poškozením.
- **Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke k výše uvedenému vodovodnímu řádu DN 80 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s.**
- Případné poškození vodovodní přípojky bude toto neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26

Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.