


Půdorys 1.PP - Nový stav




LEGENDA MATERIÁLŮ


- OBVODOVÉ ZDI
- VNITŘNÍ ZDIVO
- ŽELEZOBETON
- TERÉN
- NOVÉ KONSTRUKCE + VZT JEDNOTKY
- PLOCHA PODLAHY SROVNÁNA DO ROVINY

- POZNÁMKY:**
- V místech plánovaných nových VZT jednotek (místnost 01.01) bude podlaha srovnána do roviny a budou ubourány místnosti 01.02 až 01.06.
 - Dojde k úpravě otvorů ve stávající nosné plynosilikátové zdi pro VZT jednotku a vybourání nového otvoru a osazen novým překladem
 - Budou osazena nová vrata místo původních dveří v plynosilikátové nosné zdi vč. nového překladu
 - Původní VZT potrubí v místnosti 01.01 až 01.06 budou demontovány
 - Dojde také k vybourání otvoru ve stávající nosné obvodové ŽB stěně u schodiště pro nové VZT potrubí. Tento otvor bude osazen novým delším překladem v místě původního překladu (bude nahrazen) nad stávajícími dveřmi
 - Případné kolize nových rozvodů VZT se stávajícími rozvody (Voda, kanalizace atd...) bude potřeba po konzultaci s projektanty VZT a stavební části provést nutné úpravy tras rozvodů nových a stávajících


Schéma umístění



Pohled 1 (Pohled na nový stav)



ZM1 Tabulka místnosti 1.PP - Nový stav					
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	KATEGORIE ZÓNY	VÝŠKA
01.01	VÝMĚNIKOVÁ STANICE + VZT	103,17	BETONOVÁ MAZANINA	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	4 405
01.07	SKLAD	179,08	BETONOVÁ MAZANINA	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	5 420
01.08	SKLAD	4,75	BETONOVÁ MAZANINA	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	2 065
01.09	SKLAD	38,11	BETONOVÁ MAZANINA	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	3 140
01.10	SKLAD	17,77	BETONOVÁ MAZANINA	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	5 385
01.11	SKLAD	130,25	BETONOVÁ MAZANINA	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	5 420
01.12	SKLAD	17,80	BETONOVÁ MAZANINA	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	1 840
01.13	SKLAD	29,66	BETONOVÁ MAZANINA	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	5 620
01.14	SKLAD	39,48	BETONOVÁ MAZANINA	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	1 815
01.15	SKLAD	237,75	BETONOVÁ MAZANINA	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	4 277
		797,82 m²			



V případě nejistoty či nepředvídaných okolností nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě!

Dokumentace neslouží jako výrobní dokumentace! - Tu je nutno zpracovat před vlastní realizací díla! Veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na stavbě!

TECHARTSTAV a.s., Rabábove 1157/8, 738 01 Ostaava-Poruba, IČ: 02162083 E-mail: techartstav@techartstav.cz, Web: www.techartstav.cz			TECHARTSTAV	
KINO KOSMOS TŘINEC VZDUCHOTECHNIKA A AKUSTIKA SÁLU				
INVESTOR			Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Dukelská 689 739 61 Třinec	 DPS
ZDÍ PRACOVNÍ			Ing. Adam Kádler	09/2022
VYPRACOVÁNÉ			Ing. Adam Kádler	AT
VYBUDOVÁNO			Ing. Adam Kádler	1:75
VÝKRES			1.PP Nový stav	D.1.1.4