



3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



X1:1-3

svorky N  
svorky PE  
CVA 16 rozpojení Z-HOP

1-3

1-3

POPIS

ODKUD

NÁZEV

TYP

DÉLKA

1

PŘÍVOD

DISTRIBUCE

WL01

LSZH Cu 4x120

20m

POPIS

KAM

NÁZEV

TYP

DÉLKA

RVZT

VZT (70kW)

01.01

WLRH01

LSZH Cu ~J 5x50

30m

RT

ROZVÁDĚČ  
TECHNOLOGIE

1.39

WLRH02

LSZH Cu ~J 5x35

50m

DOJDE K NAVÝŠENÍ/VÝMĚNĚ HLAVNÍHO JISTIČE VYPÍNAČE. JISTIČ BUDE  
DOPLNĚN O PODPĚTOVOU CÍVKU  
DOJDE K DOPLNĚNÍ JISTIČE PRO ROZVÁDĚČ VZT (125A)  
DOJDE K VÝMĚNĚ JISTIČE PRO TECHNOLOGICKÝ ROZVÁDĚČ V m. 1.36  
OSTATNÍ VÝVODY ZUSTANOU ZACHOVÁNY

**TECHARTSTAV**

TECHARTSTAV a.s., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 02162083



Název zakázky:  
**KINO KOSMOS TŘINEC**  
**VZDUCHOTECHNIKA A AKUSTIKA SÁLU**  
OBJEDNATEL: Městské kino Kosmos Třinec

Název výkresu:  
ROZVÁDĚČ RH

Název listu:  
SILOVÉ ZAPOJENÍ

Datum: 06/2022  
Kreslil: Ing. Sádlik  
Navrhl: Ing. Sádlik  
Schválil: Ing. Sádlik

=  
Stupeň: DSP  
Č.zak.: 22009  
Poř.č.: D.1.4.5.C.9

Revize:  
Datum: 06/2022  
List: **2/3**