



Povodí Odry
státní podnik



Váš dopis zn.:

Ze dne: 30.09.2022

Naše č.j.: POD/18619/2022

Spis. zn.: 923.2_31

Vyřizuje: Ing. Irena Kozlíková

Tel.: 596657271

E-mail: irena.kozlikova@pod.cz

Datum: 24.10.2022

POSPX0064RMY

UDI MORAVA s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 38/2728

70200 Ostrava 2

Věc: PARKOVIŠTĚ ul. DUKELSKÁ, TŘINEC, od č.p. 761 – 771 - stanovisko správce povodí

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení uvedené stavby.

Stavba je umístěna v blízkosti silnice I/11J a ul. Dukelská v centru Třince.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky a chodníku včetně vybudování parkovacích stání a chybějících chodníkových přístupů, upraví se uliční vpusti, přeloží se veřejné osvětlení.

Odvod dešťových vod ze stávající komunikace a nově navrhovaných parkovacích ploch a chodníků je řešen stávajícím způsobem do jednotné kanalizace přes uliční vpusti, přístupové chodníky k bytovým domům a chodníky hlavní a propojovací budou odvodněny do zeleného pásu, chodník podél komunikace odvodněn zároveň s ní. Parkovací stání budou ze zatravnovací dlažby, většina srážek bude zasakována. Plochy chodníků a nástupišť jsou navrženy dlážděné.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Zájmové území stavby neleží v blízkosti vodního toku.

Lokalita se nachází mimo známé záplavové území ve smyslu §66Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

Z hlediska správce povodí nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0770 Olše od toku Lomná po tok Ropičanka.

Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru " PARKOVIŠTĚ ul. DUKELSKÁ, TŘINEC, od č.p. 761 – 771 " na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018". Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací