



Celoplošná impregnace krovu a bednění Ve smyslu výše zmíněných ČSN je nutno celou konstrukci krovu ošetřit preventivním impregnačním, fungicidně - insekticidním, postřikem o typovém označení FA FB (B,P) 1,2,3 SP tak, aby byla konstrukce povrchově ochráněna před další infikací dřevokaznými škůdci, a aby byl zaručen dostatečný příjem účinné látky. Doporučuje se dvojnásobnou aplikaci nástřikem po mechanickém očištění látky, aby byl zabezpečen dostatečný příjem účinné látky v dávce dle podkladů výrobce i při zohlednění ztrát.

Fungicidní sanace koruny zdiva v místech zjištěného napadení dřevěných konstrukcí

Vyškabát stýčné i ložné spáry zdíva do hloubky min. 2-3 cm, případně rizinový dřevokazný hub z díva vystupující spálit plamenem, provést itenzivní fungicidní postřik impregnačním prostředkem o typovém označení min FB (P) Ip 1,2,3 SP (doporučují dvojnásobný postřik 25%-ního roztoku v dávkce min. 60 g/m<sup>2</sup> koncentrátu). Poté je nutno provést fungistatickou zábranku z fungicidní malty. (do zaměřové vody se přidá fungicid - v dávkce min 6 l / 1 m<sup>3</sup> malty ).

Dále PD počítá s těmito pracemi :

Práce budou prováděny po částech tak, aby nedošlo k zatečení do ponechaných konstrukcí a do nově položené tepelné izolace a konstrukce budou chráněny ochrannými plachtami (min. 180g/m2) proti promáčení příp. i pomocnou konstrukcí proti provedení plachet !

Ochrana konstrukcí bude provedena v souladu s ČSN 49 0600 a ČSN 49 0615.

Práce tesařské provádět dle ČSN 73 3150.

VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. construccio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
ING. VÁCLAV JURGA	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO TRINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TRINEC		FORMÁT	06 A4
MÍSTO	TRINEC		DATUM	12/2022
AKCE	JUBILEJNÍ MASARYKOVA ZŠ A MŠ, U SPLAVU 550, TRINEC, REKONSTRUKCE STŘECHY		STUPEŇ	DUP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	06/2022
PRÍLOHA	PŮDORYS KROVU - ČÁST 1		MĚŘÍTKO	PRÍLOHA Č. 1:100 D.1.2.2