

Stavba: Bytový dům, Třinec, ul. Komenského č.p. 681 - rekonstrukce střechy
Část: D.3 - Bleskosvod
Místo stavby: ul. Komenského č.p. 681, 739 61 Třinec
Investor: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 73961 Třinec
Stupeň PD: DPS - provedení stavby

Rekapitulace rozpočtových nákladů, výkaz výměr, specifikace materiálu							
1	Dodávka			0,00			
2	Dopr. z dod. 3,6 %			0,00			
3	Přesun 1 % z dod.			0,00			
4	Montáž				0,00		
5	PPV a zednické výpomoc ve zázdění a zabílení drážek 3,6 % z mont.				0,00		
6	Mezisoučet			0,00	0,00		
7	Zemní práce				0,00		
8	HZS				0,00		
9	Celkem (bez DPH) Kč:				0,00		
10	Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů				0,00		
11	Základ daně pro DPH 21%			0,00			
12	DPH 21%			0,00			
13	Celkem (včetně DPH) Kč:				0,00		
Poznámka: Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického							
standartu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.							
					cena		
č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množ.	dodávka	montáž	název textové nebo výkresové	
	Materiál/montáž			jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	Montáž dle ceníku C21M URS Praha - elektromontážní práce						se uvedená výměra nachází
	Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem z 1/2024						(dle výhl. 230 Sb)
1	AlMgSi d8 po kolinech a pomocný jímec PJ s podpěrami	m	50	0,00	0,00	0,00	50 m viz příloha č. 1,2
2	AlMgSi d8 pomocný jímec PJ po hřebeni	m	4,8	0,00	0,00	0,00	5 m viz příloha č. 1,2
3	AlMgSi d8 po hřebeni střechy na podpěrách	m	39	0,00	0,00	0,00	39 m viz příloha č. 1,2
4	AlMgSi d8 po svazích střechy na podpěrách	m	91	0,00	0,00	0,00	91 m viz příloha č. 1,2
5	AlMgSi d8 po stěně na podpěrách	m	106	0,00	0,00	0,00	106 m viz příloha č. 1,2
6	podpěra PV nerez po hřebeni střechy á 1 m	ks	35	0,00	0,00	0,00	35 ks viz příloha č. 1,2
7	podpěra PV nerez po svahu střechy á 1 m	ks	83	0,00	0,00	0,00	83 ks viz příloha č. 1,2
8	podpěra PV nerez po stěně á 1 m	ks	98	0,00	0,00	0,00	98 ks viz příloha č. 1,2
9	podpěra PV nerez po stěně komínu á 1 m	ks	36	0,00	0,00	0,00	36 ks viz příloha č. 1,2
10	FeZn d10 od zkušební svorky k zemniči	m	24	0,00	0,00	0,00	24 m viz příloha č. 1,2,3
11	zemniči pásek FeZn 30/4	m	30	0,00	0,00	0,00	30 m viz příloha č. 1,3
12	skříň hlavního posp. HOP	ks	1	0,00	0,00	0,00	1 ks viz příloha č. 1,3
13	plast.kanáľ LV 40/20 vč. víka a přísl. na stěnu v techn. prost.	m	20	0,00	0,00	0,00	20 m viz příloha č. 1
14	zemniči deska FeZn 2000/250	ks	6	0,00	0,00	0,00	6 ks viz příloha č. 1,3
15	zemniči tyč FeZn křížového profilu délky 1,5m	ks	4	0,00	0,00	0,00	4 ks viz příloha č. 1
16	SR03 FeZn svorka k spojení FeZn30/4 s FeZn d10	ks	8	0,00	0,00	0,00	8 ks viz příloha č. 1,3
17	asfaltová záilvka spojuj v zemi	ks	8	0,00	0,00	0,00	8 ks viz příloha č. 1,3
18	svorka zkušební nerez	ks	8	0,00	0,00	0,00	8 ks viz příloha č. 1,2
19	ochranný úhelník do stěny nerez	ks	8	0,00	0,00	0,00	8 ks viz příloha č. 1,2
20	SS svorka spojovací nerez	ks	34	0,00	0,00	0,00	34 ks viz příloha č. 1,2
21	SO svorka okapová nerez	ks	8	0,00	0,00	0,00	8 ks viz příloha č. 1,2
22	ST svorka na potrubí nerez	ks	24	0,00	0,00	0,00	24 ks viz příloha č. 1,2
23	řvarování úhelníku, jímce	ks	20	0,00	0,00	0,00	20 ks viz příloha č. 1,2
24	ukončení vodičů hromosvodu	ks	60	0,00	0,00	0,00	60 ks viz příloha č. 1,2
25	označení vývodů zemničů štítky	ks	8	0,00	0,00	0,00	8 ks viz příloha č. 1,2
26	kabelové lože - písek kopaný do výkopu s kabely (křížení)	m3	1,5	0,00	0,00	0,00	2 m3 viz příloha č. 1,2
27	podruž. materiál 3% z dod.	%	3	0,00	0,00	0,00	3 % vykalkulovaný odhad
				0,00		0,00	
	Zemní práce						
1	rozebrání plošné dlažby z dlaždic betonových	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	8 m2 viz příloha č. 1,2,3,4
2	výkop rýhy pro vedení zemniče š. 60, hl 70, zem. tř. 4-5	m	82	0,00	0,00	0,00	82 m viz příloha č. 1,2,3,4
3	zalití zemničního vedení bentonitem nebo kaší z jílu rozměl. ve vodě	m	82	0,00	0,00	0,00	82 m viz příloha č. 1,2,3,4
4	zához rýhy š 50, hl 70, zem. tř. 4	m	82	0,00	0,00	0,00	82 m viz příloha č. 1,2,3,4
5	zřízení podkladní vrstvy pod dlažbu z písku do 10 cm se zhuťněním	m	8	0,00	0,00	0,00	8 m viz příloha č. 1,2,3,4
6	očištění vybourané dlažby z dlaždic betonových	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	8 m2 viz příloha č. 1,2,3,4
7	úprava terénu po zemních trasách pro pokládání dlaždic betonových	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	8 m2 viz příloha č. 1,2,3,4
	celkem					0,00	
	HZS						
1	demontáž stávající nadzemní části BLSK s jímec. tyčemi a svody	hod	24	0,00	0,00	0,00	24 hod vykalkulovaný odhad
2	práce ve výškách příplatek rizikový	hod	16	0,00	0,00	0,00	16 hod vykalkulovaný odhad
3	vysokozdvíhací plošina výška vyložení 10 m motohodina	hod	8	0,00	0,00	0,00	8 hod vykalkulovaný odhad
4	BLSK - předání, proškolení osob pověř. údržbou se zápisem	hod	2	0,00	0,00	0,00	2 hod vykalkulovaný odhad
5	řídění odpadů	hod	4	0,00	0,00	0,00	4 hod vykalkulovaný odhad
6	odvoz sutí na skládku do 25 km	hod	4	0,00	0,00	0,00	4 hod vykalkulovaný odhad
7	dokumentace skutečného provedení	hod	4	0,00	0,00	0,00	4 hod vykalkulovaný odhad
8	výchozí revize včetně měření zemních přechodových odporů	hod	8	0,00	0,00	0,00	8 hod vykalkulovaný odhad
						0,00	