

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.
Míru 274
73961 Třinec

Značka: 9773/V004877/2022/JA

Ostrava, dne: 7.3.2022

Věc: **Vodovod Třinec - Tyra - stáje – Kozinčany, k.ú. Tyra**

*Sdělení (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

Investor: Statutární město Třinec

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro stavbu „Vodojem“ jsme vydali stanovisko dne 30.1.2018 pod zn.: 9773/V000377/2018/JA.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší návrh nového vodovodního řadu v městské části Třinec – Tyra. V jižní části se od konce údolí nachází stávající vodovod, který v dnešní době končí u bytového domu č.p. 136 (parc.č. 180, k.ú. Tyra). Na tento vodovodní řad je navrženo napojení nového vodovodního řadu. Tento vodovod je napájen z ATS Tyra, do kterého je přivedena samospádem voda z několika hloubených štol na úbočí Javorového. Průměrná vydatnost tohoto zdroje je dle správce SmVaK Ostrava a.s. $Q_{prům} 9,7$ l/s, min. zaručená je 5 l/s. V ATS je osazena chlorace vody. V rámci stavby je navržen nový vodojem.

Stavba je členěna:

SO 01 – Nový vodojem (VDJ Tyra)

.01 Stavební část

.02 TZB část (osvětlení, topení)

.03 Napojení přítoku, odtoku, odpadu

SO 02 Redukční šachta

SO 03 Prodloužení vodovodu (II. etapa Stáje-Kozinčany)

PS 01 Nový vodojem (VDJ Tyra)

.01 TG vystrojení

.02 MaR

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.:

K Vaší žádosti sdělujeme, že vzhledem k rozsahu řešené stavby a vzhledem k tomu, že kompletní projektová dokumentace byla dodána až dne 25.2.2022 bude stanovisko pro výše uvedenou stavbu vydáno v co možná nejkratším termínu **nejpozději však do 29.4.2022.**

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.