



POZNÁMKA
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
PROSTŘEDÍ: viz. PROTOKOL URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
TRASY KABELŮ A UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE RO JE ORIENTAČNÍ

OSVĚTLENÍ STADIONU RUDOLFA LABAJE V TRINCI p.č. 1413/17, 1413/12, 1413/13, 1413/3, 1413/14, 1413/15, 1413/1, 1413/16, 1413/18, k.ú. Trinec, Tyršova 275, 739 61 Trinec – Staré Město DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY			IVO SLAČÁLEK elektroprojekce – instalace Kneslova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320	
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. H. ČADÍLEK		DATUM	09/2024
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK		ZAK. ČÍSLO	P – 1030/24
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK		STUPEŇ	DPS
INVESTOR: StORs, Tyršova 275, 739 61 Trinec – Staré Město			D.1.4 SILNOPROUDÁ EL.	
PŮDORYS FOTBALOVÉHO HRŠTĚ – OSVĚTLENÍ			MĚŘÍTKO 1 : 500	Č. VÝKRESU 01