

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Jana Dvořáková  
Nové Dvory-Hlíny 1889  
73801 Frýdek-Místek

Značka: 9773/V007721/2020/JA

Ostrava, dne: 30.3.2020

**Věc: Rekonstrukce Dvorany ul. Chopinova a ul. Janáčkova v Třinci, parc.č. 545, k.ú. Lyžbice**  
*Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*  
Investor: Statutární město Třinec

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 5.8.2013 pod zn.: 9773/V008716/2013/ČÍ.

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí jsme vydali dne 18.8.2014 pod zn.: 9773/V012251/2014/ČÍ.

Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 20.3.2017 pod zn.: 9773/V005195/2017/JA a dne 26.5.2017 pod zn.: 9773/V011372/2017/JA.

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí jsme vydali dne 21.12.2017 pod zn.: 9773/V032777/2017/JA.

Stavba zpevněných ploch v místě kolize se stávajícím vodovodním řadem DN 100 GG v majetku SmVaK Ostrava a.s. je řešena dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2136/D/FM/2017.

Nyní jsme byli požádáni o aktualizaci stanoviska zn.: 9773/V032777/2017/JA ze dne 21.12.2017. K žádosti byla předložena kompletní projektová dokumentace výše uvedené stavby.

#### **Popis stavby:**

Předložená projektová dokumentace řeší úpravu střední části dvorany (mimo oplocení objekt) mezi domu Chopinova a Janáčkova v k.ú. Lyžbice. Jedná se o vybudování nových parkovacích stání, odstavných ploch pro nádoby na komunální a tříděný odpad a dlážděných chodníků ze zámkové dlažby, zřízení dětského hřiště s pískovým povrchem a úpravu přilehlých komunikací.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **nesouhlasíme**. **Projektovou dokumentaci** požadujeme doplnit dle níže uvedených připomínek a kompletní PD předložit k odsouhlasení, a to formou **nové žádosti** o stanovisko (např. na stránkách [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz)).

#### **Připomínky k předložené projektové dokumentaci:**

- Dle předložené koordinační situace je šachta Šv2 a HV umístěna v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 100 GG v majetku SmVaK Ostrava a.s. S tímto návrhem **nesouhlasíme**.
- Dle předložené situace odvodnění výkres D-02 (tato situace byla odsouhlasena stanoviskem zn.: 9773/V032777/2017/JA) je šachta Šv2 a HV umístěna v min. odst. vzdálenosti 2,15 m od stávajícího vodovodního řadu DN 100 GG v majetku SmVaK Ostrava a.s.
- V projektové dokumentaci požadujeme dát do souladu.
- Stavby pevných konstrukcí požadujeme umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - **1,5 m**.


- V případě, že technicky není možné umístit předmětnou stavbu mimo výše definované ochranné pásmo, požadujeme v dalším stupni projektové dokumentace takovéto umístění **zdůvodnit**, vč. **konkrétního rozsahu stavby** (délka, šířka, technické provedení apod.) a **okótování** vzdálenosti mezi okrajem řešené stavby a okrajem zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. V navazujícím stanovisku pak bude takovéto umístění posouzeno a budou stanoveny podmínky akceptace dané stavby v ochranném pásmu, případně bude požadována přeložka zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.

**Projektovou dokumentaci** požadujeme doplnit dle výše uvedených připomínek a kompletní PD předložit k odsouhlasení, a to formou **nové žádosti** o stanovisko (např. na stránkách [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz)).

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, nicméně, upozorňujeme, že takto předkládaná projektová dokumentace musí být přehledná, čitelná v odpovídajícím měřítku, s řádným popisem všech stavebních objektů, které jsou v ní řešeny. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že pokud elektronicky předložená projektová dokumentace bude nepřehledná, nesrozumitelná, bez odpovídajících popisků, legendy, technické zprávy a nebude obsahovat popis všech řešených stavebních objektů, nebude možné se k ní korektně vyjádřit. V takovémto případě, bude proto žádost vrácena zpět a bude požadováno zaslání projektové dokumentace formou nové žádosti v odpovídající kvalitě a obsahu, třeba i v papírové podobě.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**

28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.