


ELEKTROINSTALACE OBJEKTU TĚLOCVIČNY BUDE NAPÁJENA Z ROZVADĚČE RS. OSVĚTLENÍ BUDE ZAJIŠŤOVAT ČTRNÁCT SVÍTIDEL ZAPOJENÝCH VE DVOU OKRUŽÍCH (1a, 1b), PROVĚTRÁNÍ OBJEKTU BUDOU ZAJIŠŤOVAT ČTYŘI PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY -MV1 AŽ -MV4. NA ÚNIKOVÝMI DVEŘMI BUDE INSTALOVÁNO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (-N1). ZÁSUVKA (-ZA1) JE STÁVAJÍCÍ A BUDE ZACHOVÁNA.

NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKU ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENO BEZHALOGENOVÝMI KABELY CXKH-R PŘÍSLUŠNÝCH PRŮŘEZŮ. KABELY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝH SVÍTIDEL BUDOU VEDENY STROPNÍM PODHLEDEM ULOŽENÉ V DRÁTĚNÝM KABELOVÝM ŽLABU 60x60mm, SOUČASTNĚ S TĚMITO KABELY VĚST KABELY PRO NAPOJENÍ VENTILÁTORŮ. MIMO PROSTOR PODHLEDU BUDOU VEŠKERÉ KABELY ULOŽENY POD OMÍTKOU.

STAVEBNÍK	ZŠ D. a E. Zátopkových, příspě. org.			
MÍSTO STAVBY	Jablunkovská 501, 739 61 Třinec			
ZPRACOVAL	Ing. M. Heczko	SCHVÁLIL: Ing. P. Poncar		
NÁZEV STAVBY:	Rekonstrukce střechy části školní budovy ZŠ D. a E. Zátopkových, příspě. org.		ČÍSLO ZAKÁKY	Z08_24
			DATUM	10/2024
			STUPEŇ	DPS
STAVEBNÍ OBJEKT	ZŠ D. a E. Zátopkových		ČÍSLO DOKUMENTU	SV1-Z08-24
ČÁST	Elektroinstalace		MĚŘITKO:	POŘADOVÉ ČÍSLO:
OBSAH:	Elektroinstalace - Dispozice		1:100	03