



Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Hlavní projektant:	Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	cross CROSS Zlín, a.s. Průmyslová 1395 763 02 Zlín, Malenovice Tel: 577110211 E-MAIL: cross@cross.cz	
Ing. Marek Urban	Ing. Marek Urban	Ing. Marek Urban	Ing. Daniel Hokeš		
Stavba:				HIP:	
SSZ Silnice II/476, Třinec, ul. Frýdecká (výjezd z aut. stanoviště) – rekonstrukce				Číslo zakázky:	OPR-2023-000431
Objekt:				Stupeň dokumentace:	RDS
Profese: SSZ - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ				Datum 1. vydání:	07/24
Obsah: D3 - SCHÉMA DOPLŇUJÍCÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ				Měřítko: 1:250	Formát: 2A4 (0,297x0,420)
Soubor:				Datum revize: --	Výtisk číslo:
Číslo výkresu:				Číslo revize: 00	