



LEGENDA:

- DMT ž stávajícího přívodního a zpětné potrubí otopné vody (l=20 m)
- DMT ž stávajících litinových otopných těles (1x0,5 m2)
 - vč. stěnových konzol
- Nové přívodní a zpětné potrubí otopné vody PN10 do 80°C PE-Xc/Al/PE-Xc D20/2,3 - (l=20 m)
- Nové deskové otopné těleso VK/R - v bílé barvě
 - + Termostatický ventil s vychází regulací
 - + propojovací šroubení (VK rohové)

Investor :		ZŠ a MŠ Gustava Przeckza s polským jazykem vyučovacím, Třinec	
Místo stavby :		Nádražní 10, p.o., 739 61 Třinec, IČ: 70983721	
Místo stavby :		Obec Třinec k.ú. Třinec parc. č. 249,	
Název stavby :		OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA HLAVNÍ BUDOVĚ č.p. 10	
Vykres :		Číslo výkresu :	
ÚPRAVA TOPENÍ 1.NP		D.2.01	

Projektční kancelář LAY-OUT nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Datum vypracování :	12 / 2024
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2024-07
Měřítko :	