

## SPECIFIKACE ROZVODU VODY - SUTERÉN

NÁZEV	Množství (ks, m)
<b>POTRUBÍ PP-R S 3,2 PN 16 - STUDENÁ VODA</b>	
POTRUBÍ STUDENÉ VODY (S 3,2 PN 16) - D 25x3,5 mm - DN 20	20 m
POTRUBÍ STUDENÉ VODY (S 3,2 PN 16) - D 32x4,4 mm - DN 25	15 m
<b>POTRUBÍ PP-R S 2,5 PN 20 - TEPLÁ VODA A CÍRKULACE</b>	
POTRUBÍ TEPLÉ VODY (S 2,5 PN 20) - D 20x3,4 mm - DN 15	12 m
POTRUBÍ TEPLÉ VODY (S 2,5 PN 20) - D 25x4,2 mm - DN 20	20 m
POTRUBÍ TEPLÉ VODY (S 2,5 PN 20) - D 32x5,4 mm - DN 25	15 m
<b>OCHRANA POTRUBÍ</b>	
NÁVLEKOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TRUBKY z PE tl. 20 mm VNITŘNÍ Ø 20	52 m
NÁVLEKOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TRUBKY z PE tl. 20 mm VNITŘNÍ Ø 25	30 m
<b>PODPŮRNÝ ŽLAB PRO POTRUBÍ</b>	
VODOINSTALAČNÍ PODPŮRNÉ ŽLABY, VČETNĚ OBJÍMEK a' 2 m - VNITŘNÍ Ø 63 mm	77 m
<b>ARMATURY Z PLASTICKÝCH HMOT</b>	
KOHOUT KULOVÝ PLASTOVÝ S ODVODNĚNÍM DN 20	10 ks
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>	
PROSTUP SKRZ STĚNU - 1 m' - SE PROVEDE ODVRTÁNÍM, POTRUBÍ BUDE OBALENO V MIRELONU - PROSTUP SE UTĚSNÍ PUR PĚNOU	2 ks
<b>ZKOUŠKY, PROPLACH A DESINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ</b>	
TLAKOVÉ ZKOUŠKY, PROPLACH A DEZINFEKCE VOD. POTRUBÍ	82 m
DMTŽ POTRUBÍ POZINKOVANÉ	60 m
TEPELNÁ IZOLACE	30 m'