



LEGENDA:

- DMT Ž stávajícího přívodního a zpětné potrubí otopné vody (l=20 m)
- DMT Ž stávajících litinových otopných těles (1x0,5 m2) - vč. stěnových konzol
- Nové přívodní a zpětné potrubí otopné vody PN10 do 80°C PE-Xc/Al/PE-Xc D20/2,3 - (l=12 m)
- Nové deskové otopné těleso VK/R - v bílé barvě + Termostatický ventil s výchozí regulací + propojovací šroubení (VK rohové)

Investor : ZŠ a MŠ Gustava Przeckza s polským jazykem vyučovacím, Třinec Nádražní 10, p.o., 739 61 Třinec, IČ: 70983721		Projektční kancelář LAY-OUT nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Místo stavby : Obec Třinec k.ú. Třinec parc. č. 249,		Datum vypracování : 12 / 2024	
Název stavby : OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA HLAVNÍ BUDOVĚ č.p. 10		Stupeň dokumentace : DPS	
Výkres :		Číslo zakázky : L2024-07	
		Měřítko :	
ÚPRAVA TOPENÍ 2.NP		Číslo výkresu : D.2.02	