

SPECIFIKACE ROZVODU VODY - WC3	
NÁZEV	Množství (ks, m)
POTRUBÍ PP-R S 3,2 PN 16 - STUDENÁ VODA	
POTRUBÍ STUDENÉ VODY (S 3,2 PN 16) - D 20x2,8 mm - DN 15	8 m
POTRUBÍ STUDENÉ VODY (S 3,2 PN 16) - D 25x3,5 mm - DN 20	6 m
POTRUBÍ PP-R S 2,5 PN 20 - TEPLÁ VODA A CÍRKULACE	
POTRUBÍ TEPLÉ VODY (S 2,5 PN 20) - D 20x3,4 mm - DN 15	9 m
OCHRANA POTRUBÍ	
NÁVLEKOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TRUBKY z PE tl. 20 mm VNITŘNÍ Ø 20	17 m
NÁVLEKOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TRUBKY z PE tl. 20 mm VNITŘNÍ Ø 25	6 m
ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ	
ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK PRO ROHOVÝ VENTIL	11 ks
ARMATURY Z PLASTICKÝCH HMOT	
ROHOVÝ VENTIL G 1/2"	11 ks
NÁSTĚNKA PRO JEDEN ROHOVÝ VENTIL	11 ks
MONTÁŽNÍ PRÁCE	
PROSTUPY PŘES STROPNÍ KCI TL. 0,5 m PRO DN 100 - PROVÁDĚT POUZE JÁDROVÝM VRTÁNÍM - VČETNĚ ZPĚTNÉHO ZAPRAVENÍ	1 ks
SEKÁNÍ RÝH V CIHELNÉM ZDIVU, ZAPLENTOVÁNÍ A ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU PRO ROZVODY VODY - 100×100 mm - VODA	6 m
DMTŽ - POZINKOVANÉ POTRUBÍ	20 m
ZKOUŠKY, PROPLACH A DESINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ	
TLAKOVÉ ZKOUŠKY, PROPLACH A DEZINFEKCE VOD. POTRUBÍ	23 m

SPECIFIKACE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - WC3		
OZNAČENÍ	NÁZEV	MNOŽSTVÍ (ks, m)
POTRUBÍ Z TRUB POLYPROPYLENOVÝCH		
POTRUBÍ SVODNÉ LEŽATÉ (POD STROPEM)		
HTEM	TRUBKA S HRDLEM DN 50	1 m
HTEM	TRUBKA S HRDLEM DN 100	5 m
POTRUBÍ ODPADNÍ SVISLÉ		
HTEM	TRUBKA S HRDLEM DN 50	10 m
HTEM	TRUBKA S HRDLEM DN 100	7 m
POTRUBÍ ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ		
HTEM	TRUBKA S HRDLEM DN 50	5 m
HTEM	TRUBKA S HRDLEM DN 100	1 m
POTRUBÍ ODPADNÍ VĚTRACÍ		
HTEM	TRUBKA S HRDLEM DN 100	7 m
VYMĚŘENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ		
ODPADNÍ VÝPUSTKY PRO UMYVADLA - DN 50		3 ks
ODPADNÍ VÝPUSTKY PRO PISOÁR - DN 50		2 ks
ODPADNÍ VÝPUSTKY PRO VPUSTĚ A SPRCHY - DN 50		1 ks
ODPADNÍ VÝPUSTKY PRO WC A VÝLEVKY - DN 110		3 ks
PODLAHOVÁ VPUST NEREZOVÁ 100×100 PŘÍMÁ, MŘÍŽKA NEREZ		1 ks
VENTILAČNÍ HLAVICE DN 110 - PVC		1 ks
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU		
ZKOUŠKA POTRUBÍ DO DN 125		30 m
DEMONTÁŽ VNITŘNÍ KANALIZACE		
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO LITINOVÉHO, PLASTOVÉHO POTRUBÍ OD DN 50-125		20 m
JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO STÁVAJÍCÍHO STROPU TL. 0,5 m - PRO DN 100 - VČETNĚ ZPĚTNÉHO ZAPRAVENÍ		4 ks
SEKÁNÍ RÝH V CIHELNÉM ZDIVU, ZAPLENTOVÁNÍ A ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU PRO ROZVODY KANALIZACE - 100×100 mm - KANAL		6 m

SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - WC3

NÁZEV	MNOŽSTVÍ (ks, m)	
WC - KOMBI KOMPLET SPODNÍ ODPAD S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM - SEDÁTKO DURAPLASTOVÉ BÍLÉ (VČETNĚ SADY PRO UPEVNĚNÍ)	3	ks
PISOÁR KERAMICKÝ S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM NA MONTÁŽNÍ LIŠTĚ, ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL, PROPOJOVACÍ HADICE, ROHOVÝ VENTIL S FILTREM A ZPĚTNOU KLAPKOU, VTOKOVÁ ARMATURA S TĚSNĚNÍM, SIFON, ÚCHYTOVÁ SADA, MONTÁŽNÍ ŠABLONA, NAPÁJECÍ ZDROJ	2	ks
NAPÁJECÍ ZDROJ PRO SPLACHOVÁNÍ 2 PISOÁRŮ ROZMĚRY 140×100×60 mm, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 230V AC/50Hz, KRYTÍ IP 55, NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC/24V DC	1	ks
UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550×350 mm, S OTVOREM PRO BATERII, BÍLÉ (VČETNĚ SADY PRO UPEVNĚNÍ) + UMYVADLOVÝ SIFON (KOV PRŮMĚR 32 mm)	2	ks
UMÝVÁTKO ZÁVĚSNÉ 450×280 mm, S OTVOREM PRO BATERII, BÍLÉ (VČETNĚ SADY PRO UPEVNĚNÍ) + UMYVADLOVÝ SIFON (KOV PRŮMĚR 32 mm)	1	ks
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S KERAMICKOU KARTUŠÍ BEZ VÝPUSTÍ	3	ks
DOPLŇKY ZAŘÍZENÍ KOUPELEN A ZÁCHODŮ		
DÁVKOVAČ MÝDLA PLASTOVÝ cca 250 ml (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA)	3	ks
NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA)	2	ks
ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU JUMBO Ø 23 cm, NEREZ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽAD. INVESTORA)	3	ks
DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VODOVODU		
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘ. PŘEDMĚTŮ - UMYVADLA	3	ks
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘ. PŘEDMĚTŮ - WC	3	ks
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘ. PŘEDMĚTŮ - PISOÁRY	2	ks