



Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Hlavní projektant:	Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	cross CROSS Zlín, a.s. Průmyslová 1395 763 02 Zlín, Malenovice Tel: 577110211 E-MAIL: cross@cross.cz	
Ing. Marek Urban	Ing. Marek Urban	Ing. Marek Urban	Ing. Daniel Hokeš		
Stavba:				HIP:	
SSZ Třinec ul. 1. máje, Frýdecká a Závodní - rekonstrukce				Číslo zakázky:	OPR-2025-000257
				Stupeň dokumentace:	DPZ
Objekt:				Datum 1. vydání:	08/25
Profese:				Měřítko:	1:250
Obsah:				Datum revize:	Formát: 2A4 (0,297x0,420)
D3 - SCHÉMA DOPLŇUJÍCÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ				--	Výtisk číslo:
				Číslo revize:	
Soubor:	Číslo výkresu:			00	