



**Projekční kancelář PRIS spol, s r.o.**

Ing. Jana Kovářová

Osová 717/20

625 00 Brno

**Váš dopis značky/ze dne**

D/S- 1077/2025 – Kov / 24.07.2025

**Naše zn.**

**Vyřizuje/linka**

Daniel Sikora / 558309766

**V Třinci**

15.09.2025


Vyjádření k žádosti o souhlas se záměrem a činnosti v OP IS

Za podmínek:

1. Stávající mostový plech zůstane neporušený při bouracích pracích asfaltového povrchu a provádění nového povrchu z UHPC.
2. Ochrana potrubí horkovodu a jejich kotevních konzol pomocí dřevěného bednění v exponovaných částech při otryskání a svařování ocelových částí lávky.
3. Do rozpočtu stavby přibude položka ochrana horkovodu Nemocnice Třinec, p.o.

Při splnění všech podmínek v ochranném pásmu horkovodu souhlasíme s se záměrem a činnosti v ochranném pásmu horkovodu realizace rekonstrukce lávky ev. č. V-10L.

S pozdravem



Bc. Jaroslav Brzyszkowski  
ředitel

