

Legenda:



- Zásuvka IP44
- Uzemnění
- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
- Sdružené vedení
- Doplň.ochranné vedení
- Zásuvkový okruh

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
0.1	UMÝVÁRNA
0.2	ŠATNA
0.3	SKLAD
0.4	CHODBA
0.5	SKLEP
0.6	SKLEP
0.7	CHODBA + SCHODIŠTĚ
0.8	KOTELNA
0.9	SKLAD

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. automatických odpojením od zdroje jehož:

- Základní ochrana je zajištěná základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty
- Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy v souladu s čl.411.3-6
- Ochrana doplňkovým pospojováním a proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

STAVEBNÍ OBJEKT:		SO-01	Elektro	
HLAVNÍ PROJEKTANT		David Urbančík	 	
VYPRACOVAL		David Urbančík		
ZÁKAZNÍK		ZŠ a MŠ, Třinec, Míru 247, p.o.		
.		Míru 247, Třinec, PSČ 739 61		
STAVBA	Generální oprava elektroinstalace ZŠ a MŠ Osůvky č.p.48 Třinec		DATUM	10.9/2024
DÍLČÍ ČÁST	E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky		STUPEŇ	DSP
VÝKRES	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 1.PP		ZAK. ČÍSLO	A-83-2024-DU
			MĚŘITKO	E-101
			1: 50	