



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.1	DRUŽINA
2.2	WC
2.3	KANCELÁŘ
2.4	CHODBA+SCHODIŠTĚ
2.5	SBOROVNA
2.6	ŠATNA
2.7	CHODBA
2.8	OKLADOVÁ KOMORA
2.9	KABINET
2.10	WC CHLAPCI
2.11	WC DĚVČY
2.12	CHODBA
2.13	CHODBA
2.14	SKLAD
2.15	SKLAD
2.16	SKLAD
2.17	WC
2.18	CHODBA
2.19	SKLAD
2.20	SKLAD
2.21	PC UČEBNA
2.22	UČEBNA
2.23	UČEBNA
2.24	JÍDELNA

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje jehd:
- Základní ochrana je zajištěn sákladní izolací žvých částí nebo přípojkami nebo kryty
- Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy v souladu s 0-411,3-a
- Ochrana dotykovým pospojováním a proudovým chrádcem s vybavovacím proudem 30mA.

STAVEBNÍ OBJEKT: SO-01 Elektro	
HLAVNÍ PROJEKTANT	David Urbančík
VYPRACOVAL	David Urbančík
ZAKAZNÍK	ZS a MŠ, Trinec, Míra 247, p.o. Míra 247, Trinec, PSČ 739 61
STAVBA	Generální oprava elektroinstalace ZS a MŠ Osůvky č.p.48 Trinec
DÍLČÍ ČÁST	E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
VÝKRES	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 2.NP
DATUM	10.9/2024
STUPEN	DSP
ZAK. ČÍSLO	A-83-2024-DU
MĚŘÍTKO	1:50
E-105	