



STAVEBNÍ OBJEKT:	SO–01 Elektro
------------------	---------------

HLAVNÍ PROJEKTANT		David Urbančík			
VYPRACOVAL		David Urbančík			
ZÁKAZNÍK		ZŠ a MŠ, Třinec, Míru 247, p.o.			
.		Míru 247, Třinec, PSČ 739 61			
STAVBA	Generální oprava elektroinstalace ZŠ a MŠ Osůvky č.p.48 Třinec			DATUM	10.9./2024
DÍLČÍ ČÁST	E–Zařízení silnoproudé elektrotechniky			STUPEŇ	DSP
VÝKRES	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČŮ			ZAK. ČÍSLO	A–83–2024–DU
				MĚŘÍTKO	není E–106

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. automatických odpojením od zdroje jehož:

- Základní ochrana je zajištěná základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty
- Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy v souladu s čl.411.3-6
- Ochrana doplňkovým pospojováním a proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.