




Poznámka

- Nové rozvody splaškové kanalizace pod stropem je nutno dopředu koordinovat se stávajícími rozvody a zařízeními, zejména VZT.
- Před dokončením provést zkoušku těsnosti kanalizačních rozvodů
- Potrubí splaškové kanalizace bude uloženo v podélném minimálním sklonu 2%
- Prostupy podlahou budou provedeny jako protipožární
- Kotvení pomocí závrťů s objímkami ve vzdálenosti á max 2m
- Prostupy zdívm zednický a následně protipožárně zapravit (5x)
- Strop mezi 1.PP a 1.NP je tvořen 2 ŽB deskami tl. cca 100mm

Kontroloval			Vypracoval			Kreslil		
Ing. R. Raclavský			Ing. R. Raclavský			Ing. R. Raclavský		
								
Stavebník			STARS Třinec Tyršova 275, 739 61 Třinec					
Místo stavby			STARS Třinec Tyršova 275, 739 61 Třinec					
Akce:			Fyzioterapeut – ordinace					
Obsah:			1.PP ROZVODY KANALIZACE					