


Tabulka místností	
Číslo	Jméno
201	POKOJ
202	POKOJ
203	KOMORA
204	KUCHYNĚ
205	KOUPELNA
206	WC
207	PŮDA
208	CHODBA
209	PROSTOR SCHODIŠTĚ
210	ŠATNA
211	CHODBA
212	CHODBA
213	WC
214	KUCHYNĚ
215	POKOJ
216	CHODBA
217	ŠATNA
218	KOUPELNA
219	KUCHYNĚ
220	KOMORA
221	POKOJ
222	POKOJ
223	WC
224	SKLAD
225	PŮDA

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – 75°C
- VRAT ÚT – 65°C
- ROZVODNÉ POTRUBÍ Z TRUBEK CU SPOJOVANÝCH PÁJENÍM 1)
- VV VYVAŽOVACÍ VENTIL, kvs=5,71M3/H
- VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- TRV/6 TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL VESTAVĚNÝ, kvs=0,98M3/H / STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ H H ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ PŘÍMÉ, kvs=1,7M3/H
- RV15/3 RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ, kvs=0,65M3/H / STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ15 ROHOVÉ ŠROUBENÍ, kvs=1,7M3/H
- ARMATURY NA TRUBKY CU PŘIPOJENY PŘES ODPOVÍDAJÍCÍ ŠROUBENÍ SE SVĚRNÝMI KROUŽKY S OPĚRNÝMI OBJÍMKAMI
- POTRUBÍ PŘI PRŮCHODECH KONSTRUKCEMI VLOŽIT DO OCHRANNÉ TRUBKY S PŘESAHEM

\*\*\_\*\*\*\*\*–60 OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP-HHHLLL–M  
KRC \*\*\*\*\_\* OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP HHHH.LLLL  
1) TI – IZOLOVÁNO POUZDRY Z MV S POVROCHOVOU ÚPRAVOU ALS FÓLIÍ, Ø15 PE TRUBICEMI



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080	
BLÁŽEK	ING. CZERNIK	ING. CZERNIK		
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				
MÍSTO STAVBY	LIDICKÁ Č.P. 184, TŘINEC		DATUM	6/2011
INVESTOR	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC		STUPEŇ	RDS
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU LIDICKÁ Č.P. 184		Č. ZAKÁZKY	015/11
			MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP		ČÍSLO VÝKRESU	CZ-2-101-11